

## 特名随意契約の理由書

- 1 案件番号 上水 5 E—0 0 2
- 2 案件名 小浜配水ポンプ場 No.1 440V 変圧器盤外 LBS 補修
- 3 案件場所 宝塚市小浜 3 丁目 (小浜浄水場) 地内
- 4 契約期間 契約日 ～ 令和 6 年 (2 0 2 4 年) 3 月 2 9 日
- 5 契約相手方  
住所：大阪府大阪市北区堂島 1—6—2 0 堂島アバンザ  
社名：(株)荏原電産

- 6 指定理由  
(根拠)

地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 4 第 1 項第 2 号該当  
宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程 第 9 1 条

- (指定理由)

今回補修する No.1 440V 変圧器盤外 4 面は小浜配水ポンプ場の送配水ポンプ設備に電源を供給する根幹部分であり、施工時間が長くなれば電源喪失状態となり、各給水区域全体に断水や濁水を引き起こすおそれがある。

当該設備は既設製作者でなければ、設備等の使用において、責任体制が不明確になるなど、著しい支障が生ずる恐れがあるので他社での補修は困難である。

よって、当該補修については、限られた停電時間の中で正確かつ安全に施工できる、既存設備の設置施工者であり、本設備を含め関連設備全体を熟知する、上記業者との随意契約を行うものである。

7. 問合わせ先

課名：浄水課

0 7 9 7—7 3—3 6 8 9