

使用者番号				給水装置番号			受付	
排水設備	有・無	確認申請	有・無	完成届	未・済	調査日	R . .	
給水装置工事竣工届 宝塚市上下水道事業管理者 指定工事業者 主任技術者 業者コードNo. 下記の給水装置工事は令和 年 月 日に 竣工しましたのでお届けします。 工事場所 宝塚市 ふりがな 氏 名								
工事種別	新設・改造・撤去・止水設置			用途変更年月日	変更時指針	(備考)		
用途種別	一般用・工事用・臨時用				m ³			
使用料電算入力日 令和 . .				前納カードに記載済 令和 . .				

給水装置番号				受付		
給水装置工事竣工検査書 工事場所 宝塚市 氏 名						
検査項目			検査員記入欄			
1	()誓約書必要		適・否 ()			
2	給水装置工事検査確認書の記載事項の確認		適・否 ()			
3	図面訂正・止水、メーター位置記入もれ		適・否 ()			
4	舗装完成届け必要		適・否 ()			
5	止水、メーター周り未施工(検針できるか)		適・否 ()			
6	メーター装置が低すぎる		適・否 ()			
7	止水、メーターボックスが低すぎる		適・否 ()			
8	メーター検針が出来ない		適・否 ()			
9	メーターボックス内を清掃すること		適・否 ()			
10	給湯器など配管を保温すること		適・否 ()			
11	2 F用ヘッダー用のバルブ不明		適・否 ()			
12	その他必要と認める事項		適・否 ()			
検査日 令和 年 月 日		合・否	残留塩素 ppm			
手直検査日 令和 年 月 日		合格	指定工事業者			
検査員		印	主任技術者 印			
			技術管理者	課長	係長	係