

維持管理

一般廃棄物処理施設における維持管理情報

令和 3 年度
2021 年度

イ【処分した一般廃棄物の種類及び数量】及びロ【連続測定に関する事項】

月別		可燃ごみ (t)		集塵機入口温度 (℃)		CO濃度 (ppm)	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
4 月		1,413	3,690	202	202	17	52.0
5 月		0	3,950	-	202	-	43.3
6 月		1,309	3,769	208	203	18.6	43.3
7 月		3,875	399	211	204	23.3	33.1
8 月		2,948	3,602	211	203	19.8	31.7
9 月		0	3,893	-	200	-	36.6
10 月		751	3,993	201	200	16.8	31.5
11 月		3,616	388	199	200	21.6	29.0
12 月		983	2,885	199	198	34.5	47.2
1 月		3,133	3,042	200	199	15.7	22.2
2 月		1,099	2,361	200	200	19.3	31.4
3 月		390	3,965	198	200	11.1	39.0

ハ【ばいじん除去を行った年月日】

施設箇所名	実施日	
	1号炉	2号炉
ガス冷却室	9/7-9/11	7/12-7/18
減温塔	-	-
排ガス処理設備	連続逆洗装置	連続逆洗装置

ニ【排ガスの測定に関する事項】

項目	単位	R3.5.19 2号炉	R3.6.16 2号炉	R3.7.14 1号炉	R3.9.17 2号炉	R3.11.1 1号炉	R3.12.15 2号炉	R4.1.20 1号炉	R4.1.21 2号炉	R4.3.16 2号炉
		測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値
ばいじん濃度換算値	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硫黄酸化物排出量	ppm	1	1	0.9	0.4	1	2	0.3	0.3	1
窒素酸化物濃度換算値	ppm	94	89	89	70	92	76	85	92	78
塩化水素濃度換算値	ppm	1.8	1	3	2	1	3	1.2	0.9	2.44
一酸化炭素	ppm	35	64	32	27	10	49	13	16	42

項目	単位	測定日				基準値
		R3.7.14	R3.9.17	R4.1.20	R4.1.21	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ダイオキシン類毒性等量	ng-TEQ/m ³ N	0.00	0.00	0.00052	0.00065	1 ng-TEQ/m ³ N