

維持管理

一般廃棄物処理施設における維持管理情報

令和 4 年度
2022 年度

イ【処分した一般廃棄物の種類及び数量】及びロ【連続測定に関する事項】

月別		可燃ごみ (t)		集塵機入口温度 (℃)		CO濃度 (ppm)	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
4 月		3,508	749	201	199	28.1	29.0
5 月		2,851	2,056	200	200	26.9	31.6
6 月		895	3,863	199	201	15.5	34.1
7 月		0	4,125	—	202	—	33.3
8 月		349	3,935	197	201	16.6	33.1
9 月		3,447	1,171	202	200	35.2	23.8
10 月		3,940	727	203	202	34.8	26.3
11 月		251	3,755	190	199	23.2	36.6
12 月		1,958	2,940	200	196	26.8	29.6
1 月		3,705	1,610	199	199	30.2	27.5
2 月		223	2,411	179	200	41.7	36.6
3 月		961	3,624	200	201	18.3	33.6

ハ【ばいじん除去を行った年月日】

施設箇所名	実施日	
	1号炉	2号炉
ガス冷却室	9/20-10/20	7/4-7/29
減温塔	2/1-2/9	—
排ガス処理設備	連続逆洗装置	連続逆洗装置

ニ【排ガスの測定に関する事項】

項目	単位	R4.4.27	R4.6.22	R4.8.9	R4.8.10	R4.9.29	R4.11.29	R4.12.21	R5.1.24	R5.3.1
		1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉
測定項目		測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値
ばいじん濃度換算値	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硫黄酸化物排出量	ppm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
窒素酸化物濃度換算値	ppm	64	82	89	93	87	91	95	84	89
塩化水素濃度換算値	ppm	2.0	1	<1	<1	1	2	<1	1.4	<1
一酸化炭素	ppm	33	25	16	16	14	21	29	15	24

項目	単位	測定日				基準値
		R4.6.22	R4.9.29	R4.11.29	R5.1.24	
		2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	
ダイオキシン類毒性等量	ng-TEQ/m ³ N	0.00180	0.00016	0.00	0.00	1 ng-TEQ/m ³ N