維持管理

一般廃棄物処理施設における維持管理情報

令和 5 年度
2023 年度

イ【処分した一般廃棄物の種類及び数量】及びロ【連続測定に関する事項】

月別	可燃ごみ (t)		集塵機入口温度 (°C)		CO濃度 (ppm)	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
4 月	3,582	704	202	200	15.2	22.5
5 月	2,991	2,120	202	199	23.3	22.9
6 月	77	3,761	193	201	28.7	28.8
7 月	3,593	620	201	202	39.5	24.8
8 月	2,577	2,670	201	202	26.2	27.2
9 月	0	3,527	-	200	-	33.7
10 月	765	3,676	200	197	29.2	31.1
11 月	3,636	241	201	199	29.6	28.5
12 月	2,161	2,608	199	199	25.4	33.0
1 月	932	3,910	198	201	19.7	31.2
2 月	1,632	1,201	200	201	30.9	28.3
3 月	3,718	0	202	-	32.7	-

ハ【ばいじん除去を行った年月日】

施設箇所名	実施日	
	1号炉	2号炉
ガス冷却室	9/12-9/16	7/11-7/15
減温塔	-	7/10-7/31
排ガス処理設備	連続逆洗装置	連続逆洗装置

ニ【排ガスの測定に関する事項】

項目	単位	R5.5.10	R5.6.12	R5.7.27	R5.9.14	R5.11.22	R5.12.11	R6.1.30	R6.1.31	R6.3.19
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉
測定項目		測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値
ばいじん濃度換算値	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.003
硫黄酸化物排出量	ppm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
窒素酸化物濃度換算値	ppm	66	72	76	84	99	84	100	82	89
塩化水素濃度換算値	ppm	<1	<1	<1	1.1	<1	<1	<1	<1	1.22
一酸化炭素	ppm	15	23	41	19	17	19	13	31	14

項目	単位	測定日				基準値
		R5.7.27	R5.9.14	R6.1.30	R6.1.31	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ダイオキシン類毒性等量	ng-TEQ/m ³ N	0.00000063	0.00000045	0.00000000	0.00000036	1 ng-TEQ/m ³ N